



MC-MULTIGATE 16
Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

| | | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------|----------------------------|--------------------------|
| EN 61 439-3 | Sähkö n:o | 3426335 | Nimellinen toimituskerroin | 2--3 autom./vaihe 0,8 |
| Malli | collie 3806P63 2T+PR+JAL | | | 4--5 autom./vaihe 0,7 |
| PL / kW | InA / A | Un / V | PH / kW | 6--9 autom./vaihe 0,6 |
| Nimellisjännite | Un | 400 V | Nimellisaajuus | 50 Hz |
| Apupiirin nimellisjännite | | - V | Suojous sähköiskulta | Suojamaad. ja kotelointi |
| Nimellisieristysjännite | Ui | 400 V | Maadoitusjärjestelmä | TN-S järjestelmä |
| Nimellisvirta, keskus | InA | 50 A | Ympäristöolot | Normaalit |
| Nimellisvirta, piirit | InC | - A | EMC-käyttöympäristö | A ja B |
| Terminen rajavirta | Icw 1s | < 10 kA | Paino | - kg |
| Dynaaminen rajavirta | Ipk | - kA | | |

collie



UTU OY
MADE IN FINLAND



MALLI collie 3806P63 2T+PR+JAL

InA 50 A

EN 61 439-3

Un 400 V

IP 34

F 50 Hz

TYÖ N:O



UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

| | | | |
|--------|----|--------|--------------|
| Suunn. | JK | Pvm. | 5.12.2013 |
| Tark. | TV | Muutos | TV/18.8.2016 |
| Hyv. | PK | Suhde | 1:10 (A4) |

KOKOONPANOKUVA
Keskustunnus

Lehti 1/2

Arkistotunnus

Piir. n:o

3426335

| KESKUS | NRO | NIMITYS | A/A | kW | JOHDOTUS | |
|--------|-----|---|--------------------------------------|----|----------|--|
| | 01 | Talokaapeli (Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35) | /63 | | | |
| | | | Ohjauksiväliittimet (22, 23, 32, 33) | | | |
| | 1 | Pistorasia 2x16A+N+PE keskuksessa | C16 | | | |
| | 2.1 | | C16 | | | |
| | 2.2 | Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa | C16 | | | |
| | 2.3 | | C16 | | | |
| | 3.1 | | C16 | | | |
| | 3.2 | | C16 | | | |
| | 3.3 | | C16 | | | |
| | 4.1 | | C10 | | | |
| | 4.2 | | C10 | | | |
| | 4.3 | | C10 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |